NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015

ilac-MRA

TESTING ACCREDIA 00490

RAPPORTO DI PROVA N 26LA14755 DEL 15/07/2026

COMMITTENTE:	**I.T.L. S.P.A.**
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta
$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	CAMIGLIANO - VIA SAN SIMEONE (PIAZZA CHIESA)
$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Alessandro MARTELLINI
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006, UNI EN ISO 19458:2006
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	55178

DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 01/06/2026 **ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:** 12.05
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 01/06/2026 **ORA FINE CAMPIONAMENTO:** 12.20
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 01/06/2026
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 01/06/2026 **ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:** 16.00
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA14755

TIPO ANALISI: ROUTINE (A)
DATA INIZIO PROVE: 01/06/2026 **DATA FINE PROVE:** 14/07/2026

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
PROPRIETA' ORGANOLETTICHE				
ODORE *APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	**Inodore**		
SAPORE *APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	**Insapore**		
COLORE *APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	**Incolore**		
PARAMETRI CHIMICO-FISICI				
CLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III) *APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003*	mg/L	**0,16**	± 0,02	
TEMPERATURA (Cat.III) *APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*	°C	**18,9**	± 1,0	
CONDUTTIVITÀ ELETTRICA A 20 °C *UNI EN 27888: 1995*	µs/cm	**513**	± 51	2500
pH *UNI EN ISO 10523: 2012*	unità pH	**7,0**	± 0,1	6,5÷9,5
TORBIDITÀ *APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*	NTU	**< 0,1**		
COMPOSTI INORGANICI				
AZOTO AMMONIACALE (Come NH4+) *APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003*	mg/L	**< 0,04**		0,50
CLORATI *EPA 300.0 1993*	µg/L	**< 0,05**		250
CLORITI *UNI EN 10304-4: 2004*	mg/L	**0,10**		0,70
NITRITI *APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003*	mg/L	**< 0,04**		0,50

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015

00490

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA14755 DEL 15/07/2026

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
COMPOSTI INORGANICI				
METALLI				
ALLUMINIO *EPA 6020B 2014*	µg/L	**< 50**		200
FERRO *EPA 6020B 2014*	µg/L	**< 10**		200
PARAMETRI MICROBIOLOGICI				
CONTA DI BATTERI COLIFORMI *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100mL	**0**		0
CONTA DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI *UNI EN ISO 14189:2016*	UFC/100mL	**0**		0
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI *UNI EN ISO 7899-2: 2003*	UFC/100mL	**0**		0
CONTA DI ESCHERICHIA COLI *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100mL	**0**		0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	**0**		

Legenda:
U.M. = unità di misura
Cat.III = prova eseguita in campo
nd\NR non determinabile\non rilevato
$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.
b.p.\p.c. = da boccapozzo\da piano di campagna
► Parametro NON CONFORME
***** = prova non accreditata ACCREDIA
# = prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:
L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015

00490

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA14755 DEL 15/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Incertezza	Limite

CONFORME rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Il Chimico

Dott. Carlo Ferone

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
DOTT. CARLO FERONE
CHIMICO
N. 1795

-- Fine Rapporto di Prova --