

RAPPORTO DI PROVA N 26LA13476		DEL 27/05/2026
COMMITTENTE:	I.T.L. S.P.A.	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE)	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00100070614	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	Caserta	
\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	CASAGIOVE - PIAZZA MERCATO RADIOATTIVITÀ	
\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL	
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Amerigo PIERRO	
PROCEDURA:	ISO 5667-5:2006	
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	54777	
DATA INIZIO CAMPIONAMENTO: 22/05/2026	ORA INIZIO CAMPIONAMENTO: 10.00	
DATA FINE CAMPIONAMENTO: 22/05/2026	ORA FINE CAMPIONAMENTO: 10.05	
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 22/05/2026		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 22/05/2026	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30	
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 26LA13476		
TIPO ANALISI: RADIOATTIVITA'		
DATA INIZIO PROVE: 22/05/2026	DATA FINE PROVE: 27/05/2026	

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti
RADIOATTIVITA'				
ATTIVITA' ALFA TOTALE UNI EN ISO 11704:2019	Bq/l	< 0,049		0,1
ATTIVITA' BETA TOTALE UNI EN ISO 11704:2019	Bq/l	< 0,213		0,5
* DOSE INDICATIVA UNI EN ISO 11704:2019	mSv	< 0,1		0,10
RADON UNI EN ISO 13164-4: 2023	Bq/l	< 0,106		100
TRIZIO UNI EN ISO 9698: 2019	Bq/l	< 1,1		100

Legenda:

U.M. = unità di misura

Cat.III = prova eseguita in campo

nd/NR non determinabile/non rilevato

\$ = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

b.p.p.c. = da boccapozzo/piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

* = prova non accreditata ACCREDIA

= prova in subappalto

Sommatorie presenti nel rapporto di prova:

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA13476

DEL 27/05/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite: D. Lgs. 28/2016

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –