

| RAPPORTO DI PROVA N 26LA16652                 |  | DEL 19/06/2026                                                |  |
|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>COMMITTENTE:</b>                           |  | <b>I.T.L. S.P.A.</b>                                          |  |
| <b>INDIRIZZO COMMITTENTE:</b>                 |  | Via Lamberti Fab. A/4 Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (CE) |  |
| <b>PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:</b>          |  | 00100070614                                                   |  |
| <b>UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:</b>              |  | Caserta                                                       |  |
| <b>\$ PUNTO DI CAMPIONAMENTO:</b>             |  | CASAGIOVE - PIAZZA SILVAGNI                                   |  |
| <b>\$ DESCRIZIONE CAMPIONE:</b>               |  | ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO                              |  |
| <b>CAMPIONAMENTO A CURA DI:</b>               |  | TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL                            |  |
| <b>NOME E COGNOME CAMPIONATORE:</b>           |  | LUCA AMATO                                                    |  |
| <b>PROCEDURA:</b>                             |  | ISO 5667-5:2006, UNI EN ISO 19458:2006                        |  |
| <b>N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:</b>           |  | 55521                                                         |  |
| <b>DATA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 15/06/2026  |  | <b>ORA INIZIO CAMPIONAMENTO:</b> 12.00                        |  |
| <b>DATA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 15/06/2026    |  | <b>ORA FINE CAMPIONAMENTO:</b> 12.15                          |  |
| <b>DATA RICEZIONE CAMPIONE:</b> 15/06/2026    |  |                                                               |  |
| <b>DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 15/06/2026 |  | <b>ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 16.00                       |  |
| <b>N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:</b> 26LA16652    |  |                                                               |  |
| <b>TIPO ANALISI:</b> ROUTINE (A)              |  |                                                               |  |
| <b>DATA INIZIO PROVE:</b> 15/06/2026          |  | <b>DATA FINE PROVE:</b> 18/06/2026                            |  |

Parametro  
Metodo

U.M. Risultato Incertezza Limiti

#### PROPRIETA' ORGANOLETTICHE

|                                                                  |               |          |   |      |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|------|---------|
| ODORE<br>APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003                        | tasso diluiz. | Inodore  |   |      |         |
| SAPORE<br>APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003                       | tasso diluiz. | Insapore |   |      |         |
| COLORE<br>APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003                       | tasso diluiz. | Incolore |   |      |         |
| PARAMETRI CHIMICO-FISICI                                         |               |          |   |      |         |
| COLORO ATTIVO LIBERO (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/L          | 0,12     | ± | 0,02 |         |
| TEMPERATURA (Cat.III)<br>APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003          | °C            | 17,5     | ± | 1,0  |         |
| CONDUTTIVITÀ ELETTRICA A 20 °C<br>UNI EN 27888: 1995             | µs/cm         | 669      | ± | 67   | 2500    |
| pH<br>UNI EN ISO 10523: 2012                                     | unità pH      | 7,0      | ± | 0,10 | 6,5÷9,5 |
| TORBIDITÀ<br>APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003                      | NTU           | < 0,1    |   |      |         |

#### COMPOSTI INORGANICI

|                                                                    |      |                  |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|--|--|------|
| AZOTO AMMONIACALE (Come NH4+)<br>APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 | mg/L | <b>&lt; 0,04</b> |  |  | 0,50 |
| CLORATI<br>EPA 300.0 1993                                          | µg/L | <b>&lt; 0,05</b> |  |  | 250  |
| CLORITI<br>UNI EN 10304-4: 2004                                    | mg/L | <b>&lt; 0,02</b> |  |  | 0,70 |
| NITRITI<br>APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003                          | mg/L | <b>&lt; 0,04</b> |  |  | 0,50 |

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA16652**

**DEL 19/06/2026**

| Parametro | U.M. | Risultato | Incertezza | Limiti |
|-----------|------|-----------|------------|--------|
| Metodo    |      |           |            |        |

**COMPOSTI INORGANICI**

**METALLI**

|                             |      |      |  |     |
|-----------------------------|------|------|--|-----|
| ALLUMINIO<br>EPA 6020B 2014 | µg/L | < 50 |  | 200 |
| FERRO<br>EPA 6020B 2014     | µg/L | < 10 |  | 200 |

**PARAMETRI MICROBIOLOGICI**

|                                                                 |           |   |  |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---|--|---|
| CONTA DI BATTERI COLIFORMI<br>UNI EN ISO 9308-1:2017            | UFC/100mL | 0 |  | 0 |
| CONTA DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI<br>UNI EN ISO 14189:2016   | UFC/100mL | 0 |  | 0 |
| CONTA DI ENTEROCOCCI INTESINALI<br>UNI EN ISO 7899-2: 2003      | UFC/100mL | 0 |  | 0 |
| CONTA DI ESCHERICHIA COLI<br>UNI EN ISO 9308-1:2017             | UFC/100mL | 0 |  | 0 |
| CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C<br>UNI EN ISO 6222: 2001 | UFC/mL    | 0 |  |   |

**Legenda:**

**U.M.** = unità di misura

**Cat.III** = prova eseguita in campo

**nd/NR** non determinabile/non rilevato

**\$** = informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio non assume responsabilità, neanche in relazione a eventuali influenze sui risultati di prova.

**b.p.p.c.** = da boccapozzola piano di campagna

► Parametro NON CONFORME

\* = prova non accreditata ACCREDIA

# = prova in subappalto

**Sommatorie presenti nel rapporto di prova:**

L'approccio adottato dal laboratorio per le seguenti sommatorie presenti nel rapporto di prova è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

Il recupero dei singoli analiti è compreso tra l' 80% ed il 120%. Non si utilizza alcun fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

Nota Campionamento: Il campionamento si intende accreditato solo se il metodo non è indicato con l'asterisco ed è associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

Tutte le prove del presente rapporto di prova sono eseguite in categoria 0, salvo diversa indicazione riportata in corrispondenza al nome dell'analita.

Il limite inferiore dei misurandi viene calcolato moltiplicando il primo punto della curva (RL) per i fattori di scala quali pesate, diluizioni e variazioni di unità di misura (LRadjusted).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a k=2 con un intervallo di probabilità del 95%

L'incertezza riportata non tiene conto del contributo del campionamento.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| Parametro | U.M. | Valore | Incertezza | Limite |
|-----------|------|--------|------------|--------|
|-----------|------|--------|------------|--------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N 26LA16652**

**DEL 19/06/2026**

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Limite 1: D.Lgs. n° 18 del 23/02/2023 ss.mm.ii. + Decisione esecuzione (UE) 2022/679 della commissione del 19/01/2022 per beta-estradiolo e nonilfenolo

NESSUN SUPERAMENTO - **CONFORME** rispetto al limite per i parametri analizzati.

Limite 1:

| <u>Parametro</u> | <u>U.M.</u> | <u>Valore</u> | <u>Incertezza</u> | <u>Limite</u> |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|

**CONFORME** rispetto al **LIMITE 1** per i parametri analizzati.

Il criterio di valutazione utilizzato per l'espressione del giudizio di conformità non tiene conto dell'incertezza di misura associata alla prova. Il confronto viene eseguito approssimando il valore della prova con lo stesso numero di cifre decimali del limite di legge applicato.

**I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.**

**Il Responsabile di Laboratorio**  
Dott. Francesco Troisi



– Fine Rapporto di Prova –